



**RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO – QUESTIONAMENTO Nº 03**

**Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2025 - PROCESSO:**

**SHM-PRC2025/01242**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DO CANAL ACAUÃ/ARAÇAGI – ADUTOR DAS VERTENTES LITORÂNEAS (LOTE 03 E DERIVAÇÃO PARA A BARRAGEM ARAÇAGI).**

**PERGUNTA 1**

No Anexo "Projetos - DERIVAÇÃO ARAÇAGI" do EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2025 - PROCESSO: SHM-PRC-2025/01242, identificamos que as especificações técnicas detalham o fornecimento de conjuntos motobombas para o projeto, conforme segue:

- No item 5 BOMBAS DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE: (página 29 do PDF - Projetos - DERIVAÇÃO ARAÇAGI)

Descreve-se a necessidade de 4 (quatro) conjuntos motobombas do tipo anfíbio, com vazão unitária de 1.000 l/s e altura manométrica de 25m.

- No item 7 GRUPO MOTOBOMBA (página 94 do PDF - Projetos - DERIVAÇÃO ARAÇAGI):

Especifica-se a demanda por 4 (quatro) conjuntos motobombas centrífugas de eixo horizontal, com vazão de 1,0 m<sup>3</sup>/s e AMT de 62,84 m, e 2 (dois) conjuntos motobombas centrífugas de eixo horizontal, com vazão de 0,5 m<sup>3</sup>/s e AMT de 53,63 m, totalizando 6 (seis) conjuntos. Este item estabelece que "A presente ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA define as exigências da CONTRATANTE para o fornecimento e instalação..." e que "As Bombas Hidráulicas, os respectivos Motores Elétricos de acionamento, suas bases e acoplamentos serão adquiridos sob um único contrato de fornecimento."

Apesar de as especificações técnicas detalharem um escopo abrangente para o fornecimento e instalação dos equipamentos, incluindo projeto, fabricação, ensaios, transporte, montagem, sobressalentes e treinamento, os valores correspondentes a esses itens não estão explicitamente discriminados na Planilha Orçamentária do certame.

Diante da relevância e do valor agregado desses equipamentos e de todos os serviços e componentes associados para a funcionalidade do sistema, solicitamos esclarecimentos sobre como o fornecimento e a aquisição dos conjuntos motobombas, tanto para o Sistema de Captação Flutuante quanto para a Estação Elevatória EEAB Araçagi, serão contemplados e remunerados no orçamento da presente Concorrência Pública.

**RESPOSTA:**

Por favor, desconsidere o arquivo dos projetos da **Estação Elevatória EEAB Araçagi**. Este certame licitatório não contempla o fluxo reverso.

João Pessoa, 28 de Agosto 2025

**Felipe de Paiva Souza Araújo**  
Gerência de Planejamento e Projetos  
Engenheira Civil